

АКТ

О приемке систем автоматической пожарной сигнализации после индивидуального испытания

г. Москва « _____ » _____ года.

Рабочая комиссия, назначенная _____
(наименование организации заказчика (застройщика))

назначившего рабочую комиссию)
Решением от « _____ » _____ 2005 г.
в составе:
председателя-представителя заказчика (застройщика) _____

_____ (должность, организация, Ф.И.О.)
Членов комиссии: представителей
Генерального подрядчика _____

_____ (должность, организация, Ф.И.О.)
Субподрядных (монтажных) организаций _____
_____ (должность, организация, Ф.И.О.)

Эксплуатационной организации _____
_____ (должность, организация, Ф.И.О.)

Органов государственного пожарного надзора - _____
_____ (должность, Ф.И.О.)

Генерального проектировщика _____
Других заинтересованных органов надзора и организаций _____

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком _____
(указать наименование и ведомственную принадлежность)
предъявлено к приемке следующее законченное монтажом оборудование системы
автоматической пожарной сигнализации _____

_____ (указать краткую техническую характеристику)
Смонтированное _____
_____ (наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав _____
(предприятия, его очереди, пускового комплекса)

2. Монтажные работы выполнены _____
(наименование монтажных организаций и их ведомственная принадлежность)

3. Проектная документация разработана _____
(наименование проектной организации, ведомственная
_____ принадлежность, архивный № чертежей, дата составления)

4. Дата начала монтажных работ _____
(год и месяц)
Дата окончания монтажных работ _____
(год и месяц)

5. Имеющиеся недоделки в предъявленном к приемке оборудовании системы автоматического пожаротушения не препятствуют комплексному опробованию и подлежат устранению в сроки, указанные в приложении № _____ к настоящему акту.
Рабочей комиссией представлены следующие дополнительные испытания оборудования системы автоматического пожаротушения (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации, предъявленной генподрядчиком): _____

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ :

Работы по монтажу предъявленного оборудования системы автоматического пожаротушения выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки для комплексного опробования.

Предъявленное к приемке оборудование противопожарной защиты, указанное в п. 1 настоящего акта, считать принятым с « _____ » _____ г. для комплексного опробования _____

с оценкой качества выполненных работ _____
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень приемо-сдаточной документации, прилагаемой к акту: _____

1. Исполнительные чертежи _____
2. Перечень актов _____
3. Паспорта и сертификаты _____

Председатель рабочей комиссии _____ (_____)

Члены рабочей комиссии _____ (_____)

_____ (_____)

_____ (_____)

_____ (_____)

Сдали:
Представитель генерального
подрядчика и субподрядных
организаций

Приняли
Представители заказчика
